

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

A/ Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu

- Wykonawca/dostawca nie zalega ze świadczeniami publiczno-prawnymi i znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej start w przetargu.
- Wykonawca/dostawca posiada system jakości ISO 9001.
- Wykonawca/dostawca posiada potencjał ludzki i doświadczenie w produkcji sprężarek tlenowych.

B/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

B/1/ Specyfikacja techniczna

Medium: tlen 99,98%

Ciśnienie wlotowe: 50-70 mbar lub 500 mbar

Ciśnienie tłoczenia: 30 barg

Temperatura wlotowa tlenu: do 20°C

Przepływ: 5000-8000 Nm³/h lub zbliżona (zakres regulacji ok. 30%)

Typ: odśrodkowa

Chłodzenie

Temperatura wody obiegowej: do 32°C

Ciśnienie: 2-3,5 bar

Zasilanie: 6 kV

Temperatura otoczenia: +5 do 40°C

B/2/ Termin i miejsce składania oferty

Firmy zainteresowane udziałem w przetargu winny w terminie do 14/05/2010 do godziny 14.00 przesyłać swoje oferty na adres: ALKAT Sp. z o.o., al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza lub e-mailem: waldemar.gnatowsky@airliquide.com

B/3/ Termin realizacji

Termin realizacji produkcji i dostawy sprężarki tlenu według powyższej specyfikacji: 15 grudnia 2010.

B/4/ Umowa

Dostępna w kolejnym załączniku.